

Rozdzielnica główna budynku "A" - piwnica

DO -50A

Rozłącznik 100 A

Tablica piętrowa T-3 (II Piętro)
obudowa 4x24mod p/t (80mod *20% = 96 mod)
dźwigi pełne zamykane na klucz , min IP20
Pi=53,4 kW
kz=0,6
Ps=32,04 kW

