


LEGENDA INSTALACJI

- instalacja wentylacji zbiorczej wywiewnej z łazienek w systemie typu HICS z ISTNIEJĄCYM wentylaorem umieszczonym na dachu na podstawie typ B/II typ wentylatora RF4/160 1x230V 39W (1425obr/min) i sterownikiem CPR-2
- instalacja wentylacji zbiorczej wywiewnej z pozostałych pomieszczeń w systemie zbiorczym z wywiewnikiem dachowym typu "Turbowent" o średnicy 160mm
- klapa p.poż EIS 120 z siłownikiem 230V, sprężyną powrotną i czujnikami położenia (podłączona do systemu sygnalizacji pożaru)
- nawiew kompensacyjny (kratka w drzwiach) zapewniający doprowadzenie powietrza do pomieszczenia z wentylacją mechaniczną wyciągową
- nawietrzak okienny montowany w ramie okna np. typ ECA RA45 firmy VENTURE lub równoważny

UWAGA:
Przewiedziono etapowanie prac. W projekcie uwzględniono możliwość realizowania inwestycji oddzielnie dla każdego piętra

PRZYKŁAD PRZELĄCZENIA PIONÓW WENTYLACYJNYCH



NR_POM	NAZWA_POMIESZCZENIA
1/01	POKÓJ 1 OS.
1/02	WC
1/03	POKÓJ 3 OS.
1/04	WC
1/05	WC
1/06	POKÓJ 2 OS.
1/07	KORYTARZ
1/08	POKÓJ 2 OS.
1/09	KAPLICA
1/10	ZAKRYSTIA
1/11	PROSEKTORIUM
1/12	POM. GOSPODARCZE
1/13	POM. GOSPODARCZE
1/14	POKÓJ 2 OS.
1/15	WC
1/16	POKÓJ 2 OS.
1/17	WC
1/18	KLATKA SCHODOWA
1/19	KORYTARZ
1/20	WC
1/21	POM. POKOJOWYCH
1/22	WC
1/23	POKÓJ 2 OS.
1/24	WC
1/25	POKÓJ 3 OS.
1/26	POKÓJ POBYTU DZIENNEGO
1/27	POKÓJ 2 OS.
1/28	WC
1/29	KORYTARZ
1/30	WC
1/31	POKÓJ 1 OS.
1/32	KORYTARZ
1/33	POKÓJ 2 OS.
1/34	POM. GOSPODARCZE
1/35	KLATKA SCHODOWA

Jednostka projektowania	ARCHIME Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 37/2 15-213 Białystok biuro@archime.pl	
Nazwa	Przebudowa i remont budynku DPS Choroszcz - blok A - etap II	
Adres	ul. Aleja Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz	
Rodzaj opracowania	PROJEKT TECHNICZNY - CZĘŚĆ SANITARNA	BIALYSTOK 2021.10.25
Nr rys.	Przedmiot rysunku: SC-07 RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI	Skala: 1:100
specjalność	AUTORZY OPRACOWANIA:	podpis
Sanitarna	Projektant: mgr inż. Marcin Pawluszewicz BŁ/195/01 mgr inż. Marek Godlewski PDL/IS/0208/06	
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.		