B–B skala 1:10





- ściana istniejąca parteru
- projektowana ściana działowa parteru
- projektowane nadproże drzwiowe
- otwór do zamurowania

Uwagi:
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane oraz przebicia w stropie. Wymiary zweryfikować z natury.
W przypadku wystąpienia kolizji kanałów kominowych z belkami nośnymi stropu, nie zezwala się na wycinanie belek. Przypadek taki należy skonsultować z zespołem projektowym.
2. Belki wsporcze opierać w ścianach nośnych 2 piętra na gniazdach betonowych lub na wieńcach ścian 1 piętra. Upewnić się, że miejsce oparcia znajduje się nad ścianą nośną.
Belki zamontować 3cm powyżej konstrukcji stropu.
3. Wylewkę żelbetową w grubości stropu wykonać w miejsce pustaków żużlobetonowych i zabetonować w sposób nieobciążający istniejących belek.
4. Nadproża Ns-.. zabezpieczyć antykorozyjnie. Wzmocnienie ścian nadprożami stalowymi wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym.
5. Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych podeprzeć istniejące stropy. Podparcie utrzymać do czasu wykonania robót budowlanych.

Beton: C 25/30 (B30) XC2
Stal zbrojeniowa: B-500SP
Otulina zbrojenia: 2,5cm
Stal konstrukcyjna S355

Jednostka projektowania	ARCHIME Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 37/2, 15-213 Białystok t.535 852 510 biuro@archime.pl	Archime JESTEŚMY DO TWOJEJ INWESTYCJI
Nazwa	**Przebudowa, i remont budynku DPS Choroszcz - blok A - etap II**	
Adres	ul. Aleja Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz	
Rodzaj opracowania	PROJEKT TECHNICZNY	BIAŁYSTOK 2021.10.25
Nr rys.: K-01	Przedmiot rysunku: Schemat konstrukcyjny parteru	Skala: 1:100
AUTORZY OPRACOWANIA:		
specjalność	funkcja, imię i nazwisko, nr uprawnienia	podpis
Konstrukcja	Projektant: mgr inż. Paweł Jakubczyk nr upr. PDL/0085/PWBKb/17	
	Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Kryjan nr upr. PDL/0084/PBKb/17	