

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1230 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną /Dz. U. z 2005 r. nr 225, poz. 1934/ kpt. Mariusz Pawluczuk - Specjalista JRG Supraśl / KM PSP w Białymstoku przeprowadził w dniu 19 lipca 2006 r. czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej

**w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce
Jałówka, ul. Leśna 11, gm. Michałowo**

Czynności przeprowadzono w obecności dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łażniach: **P. Jana Steckiewicza.**

Zakres czynności:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wykaz badanych obiektów:

1. Budynek główny Domu Pomocy Społecznej w Jałówce.
2. Hydrofornia.

W toku działań kontrolno - rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Przedstawiono:

- protokół z dnia 8.XII.2005 roku sporządzony przez firmę INSTER mieszczącą się w Białymstoku przy ul. Stefana Batorego 58 dotyczący:
 - a) sprawdzenia instalacji elektrycznej niskiego napięcia,
 - b) badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych,
 - c) pomiaru rezystancji uziemienia
 - d) metryka urządzenia pioruchronnego,
- protokół z dnia 19.XII.2005 roku sporządzony przez firmę INSTER mieszczącą się w Białymstoku przy ul. Stefana Batorego 58 dotyczący badania technicznego urządzeń uziemiających roboczych,